

Ożarów Maz., dnia 15.05.2017 r.

## Opinia sanitarna o jakości wody

MPWiK w Błoniu  
wpłynęło dnia 2017.05.23  
104-2243-14  
(Podpis)

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn.zm.)
- § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopad 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach Nr HKN 6030-1/18/17 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 28.02.2017 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim (monitoring kontrolny) z:

- k.cz. kuchnia, MPWiK, Błonie, ul. Towarowa 5
- k.cz. korytarz, Przedszkole, Błonie, ul. Piłsudskiego 25A

w sprawozdaniach z poboru próbek wody dokonanego w dniu 22.03.2017 r. i 27.03.2017 r. po działaniach naprawczych w zakresie oznaczenia zapachu i smaku z:

- k.cz. kuchnia, MPWiK, Błonie, ul. Towarowa 5
- k.cz. korytarz, Przedszkole, Błonie, ul. Piłsudskiego 25A

w sprawozdaniach z poboru próbek wody dokonanego w dniu 15.03.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej (monitoring kontrolny i przeglądkowy) z:

- k.cz. MPWiK, Błonie, ul. Towarowa 5
- k.cz. SUW, Błonie – woda uzdatniona
- k.cz. Przedszkole, Błonie, ul. Piłsudskiego 25A

w sprawozdaniach z poboru próbek wody dokonanego w dniu 27.04.2017 r. po działaniach naprawczych w zakresie oznaczenia manganu z:

- k.cz. MPWiK, Błonie, ul. Towarowa 5
- k.cz. SUW, Błonie – woda uzdatniona

w sprawozdaniach z poboru próbek wody dokonanego w dniu 09.05.2017 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach kontroli sprawdzającej po działaniach naprawczych w zakresie oznaczenia manganu z:


- k.cz. SUW, Błonie – woda uzdatniona

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:


- nr sprawozdania HKL.9051.1.01349.2017 z dnia 01.03.2017
- nr sprawozdania HKL.9051.1.01351.2017 z dnia 16.03.2017
- nr sprawozdania R/00696/00712/2017 z dnia 22.03.2017
- nr sprawozdania R/00747/00743/2017 z dnia 27.03.2017
- nr sprawozdania SB/25416/03/2017 z dnia 30.03.2017
- nr sprawozdania SB/22259/03/2017 z dnia 21.03.2017
- nr sprawozdania SB/22260/03/2017 z dnia 121.03.2017
- nr sprawozdania SB/36913/05/2017 z dnia 02.05.2017
- nr sprawozdania SB/36914/05/2017 z dnia 02.05.2017
- nr sprawozdania HKL.9051.1.02992.2017 z dnia 12.05.2017

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
w zakresie oznaczanych parametrów  
z wodociągu publicznego w Błoniu  
zarządzanego przez  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o. o.  
05-870 Błonie, ul. Towarowa 5**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W POWIECI WARSZAWSKIM ZACHODNIM  
  
Jed. woj. Aleksander Płajkowski

Otrzymuje:

1.  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.  
05-870 Błonie, ul. Towarowa 5
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błonia  
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie