

Ożarów Maz., dnia 11.10.2018 r.

Opinia sanitarna o jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1261 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn.zm.)
- § 21 ust. 1 pkt 3, § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

oraz po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Nr 1771/08/2018/F2 z dnia 29.08.2018 r. i sprawozdania Nr 1771/08/2018/F3 z dnia 29.08.2018 r. z badania próbek wody pobranych w dniu 20.08.2018 r. oraz sprawozdania Nr HKL.9051.1.06780.2018 z dnia 05.10.2018 r., i sprawozdania Nr HKL.9051.1.06782.2018-z dnia 05.10.2018 r. z badania próbek wody pobranych w dniu 02.10.2018 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Górnej Wsi
ze względu na przekroczony poziom chlorków i sodu**

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy wyników badań próbek wody pobranych w dniu 20.08.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej w punktach zgodności wodociągu publicznego w Górnej Wsi stwierdzono ponadnormatywny poziom sodu:

- 223±22 mg/l w próbce wody pobranej w restauracji „Karczma Pod Bażantem”, Bramki, ul. Łódzka 38 A, zgodnie ze sprawozdaniem Nr 1771/08/2018/F3 z dnia 29.08.2018 r.
- 224± 27 mg/l w próbce wody pobranej z kranu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnej Wsi, zgodnie ze sprawozdaniem Nr 1771/08/2018/F2 z dnia 29.08.2018 r.

Analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 02.10.2018 r. w ramach kontroli urzędowej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w punktach zgodności wykazała :

- ponadnormatywny poziom chlorków – 286± 14 mg/l i ponadnormatywny poziom sodu 202± 26 mg/l w próbce wody pobranej w restauracji „Karczma Pod Bażantem”, Bramki, ul. Łódzka 38 A, zgodnie ze sprawozdaniem Nr HKL.9051.1.06782.2018 z dnia 05.10.2018 r.,
- ponadnormatywny poziom chlorków – 282 ± 14 mg/l i ponadnormatywny poziom sodu 206± 27

mg/l w próbce wody pobranej z kranu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnej Wsi,
zgodnie ze sprawozdaniem Nr HKL.9051.1.06780.2018 z dnia 05.10.2018 r.


W myśl przepisów zał. 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
normatyw sanitarny dla:

- chlorków wynosi 250 mg/l (zał. 1 C tabela 2, lp.4),
- sodu wynosi 200 mg/l (zał. 1 C tabela 2, lp.12).

Biorąc pod uwagę, że uzyskane wartości parametryczne chlorków i sodu w wodzie wynikają
z charakterystyki geogenicznej wody ujmowanej ze studni zasilających ujęcie w Górnej Wsi,
a poziom tych wartości nie przekracza wartości dopuszczalnych określonych w opracowaniach
naukowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Instytutu Badawczego, uznaje
się że stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, a wartość przekroczenia pozwala
na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5,
05-870 Błonie prowadzi działania mające na celu obniżenie poziomu chlorków i sodu w wodzie
pochodzącej z ujęcia w Górnej Wsi do wymagań określonych w w/w rozporządzeniu, polegające na
budowie nowej studni, co pozwoli na ujmowanie wody z warstwy wodonośnej zawierającej niskie
stężenie jonów chlorków i sodu i mieszanie tej wody z wodą pochodzącą z istniejących studni
oligocenijskich.

Obszar zasilany w wodę z wodociągu publicznego w Górnej Wsi obejmuje następujące
miejscowości: Białuty, Bieniewo-Parcela, Bieniewo-Wieś, Bramki, Cholewy, Górna Wieś, Nowa
Górna, Nowy Łuszczewek, Marysinek, Rochaliki, Stary Łuszczewek, Wawrzyszew, Wola
Łuszczewska, Nowa Wieś i Piorunów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

lek. wet. Aleksander Płatkowski

Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Błoniu Sp. z o.o.,
Błonie, ul. Towarowa 5
2. Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
3. Aa

Wyk: IR