

Ożarów Mazowiecki, dnia 16.01.2018 r.

OKRESOWA (ROCZNA) OCENA JAKOŚCI WODY

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn.zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.),
- § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniach: 15.03.2017 r., 19.07.2017 r., 15.11.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz. Szkoła, Bieniewice, ul. Błońska 62
- k.cz. SUW Bieniewice – po uzdatnieniu

w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniach: 14.02.2017 r., 20.06.2017 r., 20.09.2017 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- k.cz. Szkoła, Bieniewice, ul. Błońska 62
- k.cz. SUW Bieniewice – po uzdatnieniu

w sprawozdaniach z poboru próbek wody dokonanego w dniach: 21.02.2017 r. i 19.07.2017 r. w ramach kontroli sprawdzającej po działaniach naprawczych, potwierdzających uzyskanie zgodnego z wymaganiami poziomu mętności z :

- k.cz. Szkoła, Bieniewice, ul. Błońska 62
- k.cz. SUW Bieniewice – po uzdatnieniu

w sprawozdaniach z poboru próbek wody dokonanego w dniu 25.09.2017 r. w ramach kontroli sprawdzającej po działaniach naprawczych w związku z wystąpieniem bakterii grupy coli z:

- k.cz., Szkoła, Bieniewice, ul. Błońska 62
- k.cz., SUW Bieniewice – po uzdatnieniu

w sprawozdaniach z poboru próbek wody dokonanego w dniu 06.07.2017 r w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych z:

- k.cz., SUW Bieniewice – woda surowa

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- nr sprawozdania HKL.9051.1.01020.2017 z dnia 17.02.2017
- nr sprawozdania 214/2017 z dnia 22.02.2017
- nr sprawozdania SB/22261/03/2017 z dnia 21.03.2017
- nr sprawozdania SB/22262/03/2017 z dnia 21.03.2017
- nr sprawozdania HKL.9051.1.04159.2017 z dnia 14.07.2017
- nr sprawozdania SB/68074/07/2017 z dnia 25.07.2017
- nr sprawozdania SB/68076/07/2017 z dnia 25.07.2017
- nr sprawozdania HKL.9051.1.06711.2017 z dnia 25.09.2017
- nr sprawozdania HKL.9051.1.06712.2017 z dnia 25.09.2017
- nr sprawozdania R/02954/02930/2017 z dnia 26.09.2017
- nr sprawozdania R/02999/02929/2017 z dnia 26.09.2017
- nr sprawozdania SB/115862/11/2017 z dnia 24.11.2017
- nr sprawozdania SB/88583/09/2017 z dnia 21.09.2017

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

pochodząca z wodociągu publicznego w Bieniewicach

spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
[Podpis]
tel. 22 62 21 21 21

Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.

ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie

2. Burmistrz Błonia

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

3. A/a.

Wyk: IR