

Ożarów Mazowiecki, dnia 16.01.2018 r.

## OKRESOWA (ROCZNA) OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn.zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.)
- § 22 ust. 1, ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniach: 15.03.2017 r. 17.05.2017 r., 19.07.2017 r., 11.10.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz. kuchnia, MPWiK, Błonie, ul. Towarowa 5
- k.cz. korytarz, Przedszkole, Błonie, ul. Piłsudskiego 25A
- k.cz. SUW, Błonie – woda uzdatniona

w sprawozdaniu z badania próbek wody pobranych w dniach: 28.02.2017 r., 29.08.2017 r., 21.11.2017 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- k.cz. MPWiK, Błonie, ul. Towarowa 5
- k.cz. Przedszkole, Błonie, ul. Piłsudskiego 25A

w sprawozdaniach z poboru próbek wody dokonanego w dniach: 22.03.2017 r. i 27.03.2017 r. w ramach kontroli sprawdzającej po działań naprawczych, w zakresie oznaczenia zapachu i smaku z:

- k.cz. kuchnia, MPWiK, Błonie, ul. Towarowa 5
- k.cz. korytarz, Przedszkole, Błonie, ul. Piłsudskiego 25A

w sprawozdaniach z poboru próbek wody dokonanego w dniach: 27.04.2017 r. i 09.05.2017 r., w ramach kontroli sprawdzającej po działań naprawczych, potwierdzających uzyskanie zgodnego z wymaganiami poziomu manganu z :

- k.cz. MPWiK, Błonie, ul. Towarowa 5
- k.cz. SUW, Błonie – woda uzdatniona

w sprawozdaniu z poboru próbki wody dokonanej w dniu 09.01.2018 r., w ramach kontroli sprawdzającej po działań naprawczych, potwierdzającym uzyskanie zgodnego z wymaganiami poziomu żelaza i mętności w wodzie z :

- k.cz. MPWiK, Błonie, ul. Towarowa 5

w sprawozdaniach z poboru próbek wody dokonanych w dniu 06.07.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych z:

- SUW Błonie – woda surowa

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- nr sprawozdania HKL.9051.1.01349.2017 z dnia 01.03.2017
- nr sprawozdania HKL.9051.1.01351.2017 z dnia 16.03.2017
- nr sprawozdania R/00696/00712/2017 z dnia 22.03.2017
- nr sprawozdania R/00747/00743/2017 z dnia 27.03.2017
- nr sprawozdania SB/25416/03/2017 z dnia 30.03.2017
- nr sprawozdania SB/22259/03/2017 z dnia 21.03.2017
- nr sprawozdania SB/22260/03/2017 z dnia 21.03.2017
- nr sprawozdania SB/36913/05/2017 z dnia 02.05.2017
- nr sprawozdania SB/36914/05/2017 z dnia 02.05.2017
- nr sprawozdania HKL.9051.1.02992.2017 z dnia 12.05.2017
- nr sprawozdania SB/43778/05/2017 z dnia 23.05.2017
- nr sprawozdania SB/43781/05/2017 z dnia 23.05.2017
- nr sprawozdania SB/43783/05/2017 z dnia 23.05.2017
- nr sprawozdania SB/68067/07/2017 z dnia 25.07.2017
- nr sprawozdania SB/68065/07/2017 z dnia 25.07.2017
- nr sprawozdania SB/70997/07/2017 z dnia 02.08.2017
- nr sprawozdania HKL.9051.1.06078.2017 z dnia 01.09.2017
- nr sprawozdania HKL.9051.1.06080.2017 z dnia 09.09.2017
- nr sprawozdania SB/98840/10/2017 z dnia 16.10.2017
- nr sprawozdania SB/98842/10/2017 z dnia 16.10.2017
- nr sprawozdania SB/98844/10/2017 z dnia 16.10.2017
- nr sprawozdania SB/88581/09/2017 z dnia 21.09.2017
- nr sprawozdania HKL.9051.1.08524.2017 z dnia 19.12.2017
- nr sprawozdania HKL.9051.1.00119.2018 z dnia 15.01.2018

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim**

**stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi**

**pochodząca z wodociągu publicznego w Błoniu**

**spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia**

**Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej**

**do spożycia przez ludzi**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Powiecie Warszawskim Zachodnim  
  
lek. med. Aleksander Płatkowski

Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.  
ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie
2. Burmistrz Błonia  
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
3. A/a.

Wyk: IR