

Ożarów Mazowiecki, dnia 16.01.2018 r.

OKRESOWA (ROCZNA) OCENA JAKOŚCI WODY

MPWIK w Białym
wpłynęło dnia 2018-01-23
P01-0530-180
(Podpis)

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn.zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.),
- § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniach: 12.04.2017 r., 19.07.2017 r., 15.11.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- hydrant, Pass 11
- hydrant, Pass 19
- k.cz., SUW Pass – po uzdatnieniu

w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniach: 14.02.2017 r., 09.05.2017 r., 20.09.2017 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- hydrant, Pass 11
- hydrant, Pass 19

w sprawozdaniach z poboru próbek wody dokonanego w dniu 06.07.2017 r w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych z:

- k.cz., SUW Pass – woda surowa

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- nr sprawozdania HKL.9051.1.01023.2017 z dnia 17.02.2017
- nr sprawozdania SB/32446/04/2017 z dnia 20.04.2017
- nr sprawozdania SB/32447/04/2017 z dnia 20.04.2017
- nr sprawozdania HKL.9051.1.02991.2017 z dnia 01.06.2017
- nr sprawozdania SB/68068/07/2017 z dnia 25.07.2017
- nr sprawozdania SB/68070/07/2017 z dnia 25.07.2017
- nr sprawozdania HKL.9051.1.06717.2017 z dnia 25.09.2017

- nr sprawozdania HKL.9051.1.06718.2017 z dnia 25.09.2017
- nr sprawozdania SB/115863/11/2017 z dnia 24.11.2017
- nr sprawozdania SB/88585/09/2017 z dnia 21.09.2017

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
pochodząca z wodociągu publicznego w miejscowości Pass
spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

lek. wet. Aleksander Flątkowski

Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.
ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie
2. Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
3. A/a.