



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM**

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat@pssewaw.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN 9020.1.41.2022

Ożarów Maz., dnia 07.04.2022

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.)
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 09.03.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz., MPWiK, Błonie, ul. Towarowa 5
- k.cz., Przedszkole, Błonie, ul. Piłsudskiego 25A

i w sprawozdaniu z badania próbki wody pobranej w dniu 30.03.2022 r. w ramach kontrolnego badania jakości wody po działaniach naprawczych z:

- k.cz., MPWiK, Błonie, ul. Towarowa 5

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie nr SB/26438/03/2022 z dnia 17.03.2022
- sprawozdanie nr SB/26439/03/2022 z dnia 17.03.2022
- sprawozdanie nr SB/34668/04/2022 z dnia 05.04.2022

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza przydatność wody do spożycia
w zakresie oznaczonych parametrów z wodociągu publicznego w Błoniu**

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 09.03.2022 r. wykazała, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywny poziom bromodichlorometanu (0,019 mg/l), przy wartości określonej w rozporządzeniu 0,015 mg/l. Podjęcie działań naprawczych przez przedsiębiorstwo, polegających na zmniejszeniu dawki podchlorynu sodu na SUW, pozwoliło zredukować ponadnormatywny poziom bromodichlorometanu, co zostało potwierdzone w kontrolnym badaniu jakości wody.

Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Błoniu Sp. z o.o., 05-870 Błonie, ul. Towarowa 5
2. Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
3. Aa

Wyk: RK