



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM**

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.1.155.2024

Ożarów Maz, dnia 01.10.2024 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 18.09.2024 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- k.cz., łazienka, Zespół Szkół w Błoniu, ul. Łąki 2
- hydrant, Radonice 41

w sprawozdaniu z badania próbki wody pobranej w dniu 23.09.2024 r. w ramach kontrolnego badania jakości wody po działaniach naprawczych w zakresie oznaczenia parametrów mikrobiologicznych i chloru wolnego:

- hydrant, Radonice 41

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie nr HKL 06608/2024 z dnia 23.09.2024
- sprawozdanie nr HKL 06609/2024 z dnia 23.09.2024
- sprawozdanie nr HKL 06607/2024 z dnia 23.09.2024
- sprawozdanie nr HKL 06606/2024 z dnia 23.09.2024
- sprawozdanie Nr R/04238/03585/2024/A z dnia 30.09.2024

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
w zakresie oznaczonych parametrów z wodociągu publicznego w Konstanczynie**

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 18.09.2024 r. w ramach kontroli urzędowej wykazała, że woda w jednym punkcie nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli (1 NPL/100 ml), przy wartości określonej w rozporządzeniu 0 jtk/NPL w 100 ml. Przeprowadzone działania naprawcze przez przedsiębiorstwo, polegające na płukaniu sieci dystrybucyjnej, pozwoliły wyeliminować bakterie grupy coli, co zostało potwierdzone w kontrolnym badaniu jakości wody.

Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.
ul. Towarowa 5, 05-870 Błoni
2. Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
3. Aa

Wyk: IR