



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM**

HKN.9020.1.6.2025

Ożarów Maz, dnia 19.02.2025 r.

## **OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416 ),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 29.01.2025 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- k.cz., MPWiK, Błonie, ul. Towarowa 5
- k.cz., Przedszkole, Błonie, ul. Piłsudskiego 25A

i w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 11.02.2025 r. w ramach dodatkowego kontrolnego badania jakości wody po działaniach naprawczych, w zakresie oznaczenia parametrów mikrobiologicznych, parametrów organoleptycznych, żelaza i chloru wolnego:

- k.cz., MPWiK, Błonie, ul. Towarowa 5
- k.cz., Przedszkole, Błonie, ul. Piłsudskiego 25A

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie nr HKL 00589/2025 z dnia 03.02.2025
- sprawozdanie nr HKL 00588/2025 z dnia 07.02.2025
- sprawozdanie nr HKL 00590/2025 z dnia 03.02.2025
- sprawozdanie nr HKL 00591/2025 z dnia 03.02.2025
- sprawozdanie nr BP/408/P/2025 z dnia 07.02.2025
- sprawozdanie nr R/00539/00446/2025/A z dnia 14.02.2025
- sprawozdanie nr R/00541/00448/2025/A z dnia 14.02.2025

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim**  
**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**  
**w zakresie oznaczonych parametrów z wodociągu publicznego w Błoniu**

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 29.01.2025 r. w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim, wykazała, że woda w jednym punkcie (biuro MPWiK w Błoniu) nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywny poziom żelaza – 579 µg/l, przy wartości określonej w rozporządzeniu dla żelaza do 200 µg/l. Ponadto pobrane próbki wody wykazały podwyższony poziom mętności (2,9 NTU i 1,7 NTU), przy wartości zalecanej do 1 NTU i obecność zapachu w wodzie. Przeprowadzone przez przedsiębiorstwo działania naprawcze, polegające na płukaniu sieci wodociągowej pozwoliły zredukować poziom mętności (1,28 NTU i 1,31 NTU), oraz uzyskać akceptowalny zapach i zgodny z wymaganiami rozporządzenia poziom żelaza (72 µg/l).

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Powiecie Warszawskim Zachodnim*

*Aneta Hennel*

*/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.  
ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie
2. Burmistrz Błonia  
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
3. Aa

Wyk: IR