

OGÓLNE ZASADY POPRAWNEGO UŻYTKOWANIA KANLIZACJI SANITARNEJ

Na terenie gminy Błonie występują trzy rodzaje sieci kanalizacji sanitarnej, eksploatowanej przez MPWiK w Błoniu Sp. z o.o., grawitacyjna, ciśnieniowa i podciśnieniowa. Niezależnie od rozwiązania technicznego prawidłowe działanie systemu odprowadzania ścieków wspomaga stosowanie się do kilku poniższych zasad:

- 1) Niedozwolone jest odprowadzanie wód opadowych i powierzchniowych zarówno bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej jak i poprzez przyłącze kanalizacyjne.
- 2) Niedozwolone jest samowolne podłączanie do sieci kanalizacyjnej jakichkolwiek innych źródeł ścieków (np. samowolne włączenie do kanalizacji budynku gospodarczego).
- 3) Niedozwolone jest wrzucanie do sieci kanalizacji sanitarnej następujących materiałów:
 - a) kamienie, gruz, żwir, piasek, zaprawa murarska i betonowa;
 - b) szkło, lustra, ceramika;
 - c) większe resztki żywności np. obierki z owoców i warzyw, kości, produkty spożywcze;
 - d) elementy drewniane, z płyt klejonych i paździerzowych;
 - e) jakiegokolwiek kleje oraz lepiki;
 - f) jakiegokolwiek elementy metalowe, żyłki, gwoździe, druty;
 - g) oleje silnikowe, smary i inne ropopochodne;
 - h) farby, lakiery, rozpuszczalniki;
 - i) torby plastikowe, folie, elementy z tworzyw sztucznych;
 - j) chustki higieniczne z materiału innego niż celuloza, podpaski, tampony, patyczki do uszu, prezerwatywy, pończochy;
 - k) jakiegokolwiek tkaniny, nierozpuszczalne w wodzie chustki, papierowe ręczniki kuchenne;
 - l) niedopałki papierosów;
 - m) włosy, sierść zwierząt;
 - n) inne podobne materiały nie wynikające z podstawowej działalności bytowo-gospodarczej człowieka.
- 4) Bieżącą konserwacją i naprawą sieci kanalizacji sanitarnej, zajmuje się MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. Zabronione jest otwieranie włączników studni oraz przepompowni strefowych a także przydomowych pompowni ścieków eksploatowanych przez MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. Niedopuszczalne jest otwieranie skrzynek sterowniczych jakichkolwiek obiektów eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo. W przypadku zaistnienia awarii niezwłocznie należy powiadomić o tym służby MPWiK w Błoniu Sp. z o.o.
- 5) Nie należy parkować na włączach do studni kanalizacyjnych i pompowni ścieków, a także w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać dostęp do ich otwarcia i wykonania czynności eksploatacyjnych.

Zastosowanie się do powyższych zaleceń pomoże ograniczyć ilość awarii oraz zredukować koszty ich usuwania. Ignorowanie zaleceń może być powodem zagrożenia zdrowia użytkowników oraz niebezpieczeństwa sanitarnego. W przypadku awarii spowodowanej niewłaściwym korzystaniem z urządzeń kanalizacyjnych, kosztem naprawy obciążony zostanie użytkownik, który przyczynił się do powstania uszkodzenia.

Ponadto usuwanie awarii spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z kanalizacji znacznie podwyższa koszty eksploatacji co przekłada się na wyższe opłaty za ścieki. Przestrzeganie powyższych zasad pozwala ograniczyć ilość awarii, wydłużyć czas pracy urządzeń kanalizacyjnych (pompownie, tłocznie itp.) i tym samym obniżyć koszty eksploatacyjne, czego wynikiem będą niższe opłaty za odprowadzane ścieki.